



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000006504/FNOC/CIT/2021/8677
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 21, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : Sep 1, 2021
आवेदक का नाम / Applicant Name : STPAUL HIGHER SECONDARY SCHOOL
आवेदक का पता / Applicant Address : ST. PAUL HIGHER SECONDARY THE CATHOLIC DIOCESE OF
INDORE BISHOP'S HOUSE OLD SEHORE ROAD. P.B NO. 168
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 22379.12 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : ST. PAUL HIGHER SECONDARY SURVEY NO.
105/1, 105/2/1, 105/3 7- BOUNDARY ROAD INDORE INDORE
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणी / Remarks:

प्रति,

सेंटपाल हायर सेकेण्ड्री स्कूल इन्दौर,

कैथोलिक डायसिस ऑफ,

जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- रिक्वेस्ट नम्बर 6000006504 - सेंटपाल हायर सेकेण्ड्री स्कूल इन्दौर, कैथोलिक डायसिस ऑफ, इन्दौर ख.नं. 105/1, 105/2/1, 105/3/1, 7, बाउन्ड्री रोड, इन्दौर के 22379.12 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 12 मी. उंचे शैक्षणिक भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

विषयांतर्गत सेंटपाल हायर सेकेण्ड्री स्कूल इन्दौर, कैथोलिक डायसिस ऑफ, इन्दौर ख.नं. 105/1, 105/2/1, 105/3/1, 7, बाउन्ड्री रोड, इन्दौर के 22379.12 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 12 मी. उंचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लावन सहाम फायर कंसल्टेपन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्टा/इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-



Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६

Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000006504/FNOC/CIT/2021/8677

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 21, 2021, जावक की तिथि / Dispatch Date : Sep 1, 2021

आवेदक का नाम / Applicant Name : STPAUL HIGHER SECONDARY SCHOOL

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थात करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.



उपायन्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000006504/FNOC/CIT/2021/8677
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 21, 2021, जावक की तिथि / Dispatch Date : Sep 1, 2021,
आवेदक का नाम / Applicant Name : STPAUL HIGHER SECONDARY SCHOOL

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थार करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थागयी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्या होगी।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000006504/FNOC/CIT/2021/8677

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 21, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : Sep 1, 2021

आवेदक का नाम / Applicant Name : STPAUL HIGHER SECONDARY SCHOOL

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीरकृत/अनुमोदित)

Laxman
Singh Baghel

Digitally signed by
Laxman Singh Baghel
Date: 2021.09.01
18:28:37 -12'00'

मुख्य अभियन्ता,

Chief Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal